


1002708598



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Bolesławiec
ul. Matejki 25, 59-700 Bolesławiec
boleslawiec.rd@tauron-dystrybucja.pl



Bolesławiec, dn. 25.07.2014 r.

Nasz znak: **Uzg. RDE/ 177 / 2014**
1002708170 2014-07-16 /0001894
TD/O1/RD1.2/RDE/2014-07-*25/.....0000015*

**Biuro Projektów
i Usług Budownictwa**
AJD PROJEKT Jerzy Dec
ul. Kościuszki 5/2A
59 - 820 LEŚNA

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Nowogrodziec ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Rejon Dystrybucji Bolesławiec w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowy chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Nowogrodziec ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa w zakresie kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi w załączeniu przesyła w/w projekt, który **uzgadnia** z następującymi uwagami :

1. Istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne średniego napięcia (eWN-20kV) i oświetlenia drogowego (eN-oświetl.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z projektowaną budową chodnika, odpowiadają zamiarom geodezyjnym i oznaczono je na planach sytuacyjnych **kolorem czerwonym**.
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego chodnika z istniejącymi kablami należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe oraz wykonać ochronę tych kabli zgodnie z normą N SEP-E-004, z zastosowaniem dwudzielnych rur osłonowych np. typu „Arot” o przekroju stosownym do potrzeb.
3. W związku z faktem, że właścicielem linii oświetleniowych jest Gmina Nowogrodziec, a eksploatacją oświetlenia zajmuje się firma działająca na zlecenie właściciela urządzeń, sposób zabezpieczenia w/w urządzeń powinien odbyć się po uzgodnieniu oraz pod nadzorem zleconym przez właściciela przedmiotowych urządzeń.
4. Wykonanie ochrony kabli należy zlecić uprawnionemu wykonawcy i przeprowadzić pod nadzorem Starszego Elektromontera Pogotowia Energetycznego w Nowogrodźcu, który dokona odbioru wykonanych zabezpieczeń naszych kabli i sporządzi protokół prac zanikowych dotyczący naszych urządzeń.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii dla naszych odbiorców oraz planowane roboty dotyczące czynnych linii elektroenergetycznych RD- Bolesławiec nie może zapewnić długotrwałego wyłączenia linii energetycznych. Możliwe są krótkotrwałe wyłączenia energii po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu wyłączeń w porozumieniu z Oddziałową Dyspozycją Ruchu w Jeleniej Górze (p. Marek Pirowski tel.75-889-36-20) i Pogotowiem Energetycznym w Nowogrodźcu. Harmonogram wyłączeń powinien uwzględniać zasadę 14-dniowego wyprzedzenia względem terminu jego realizacji.
6. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z ww. urządzeniami należy prowadzić sprzętem ręcznym zachowując uwarunkowania i odległości określone w N SEP-E-004 (Linie kablowe) oraz w przepisach BHP.
7. Rozpoczęcie robót ziemnych należy zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem w Pogotowiu Energetycznym w Nowogrodźcu (tel. 75-731-63-26).
8. Zmiany w projekcie podlegają ponownemu uzgodnieniu w RD- Bolesławiec.
9. Treść niniejszego uzgodnienia jest ważna wyłącznie z opieczętowanym załącznikiem graficznym.

10. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia i traci ważność w przypadku niedotrzymania ww. warunków a wszelkie skutki prawne i finansowe związane z tym faktem obciążają inwestora i wykonawcę robót.
11. Opłata za wykonane uzgodnienie - faktura VAT zostanie przesłana odrębnym pismem.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Bolesławiec
wz. Kierownika
Jerzy Herbut

Sprawę prowadzi :
Waldemar Jagiełło ☎ (75) 735-02-21, waldemar.jagiello@tauron-dystrybucja.pl

Załącznik : 1 egz. dokumentacji projektowej

Rozdzielnik :

1. Adresat + załączniki.
2. A/a.+ załącznik.