

- OZNACZENIA**
- instalacja c.o. - zasilanie Cu
 - instalacja c.o. - powrót Cu
 - instalacja c.o. - zasilanie PEXa
 - instalacja c.o. - powrót PEXa
 - 02/07 +20°C
Φwym: 3620 W pomieszczenie temp. pom.
zapotrzebowanie ciepła
 - typ grzejnika
22kV/600 920 mm długość
nastawa


PARAMETRY INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zapotrzebowanie ciepła : 120,46 kW

KOCIOŁ - INKUBATOR PRZEDSIĘB.: Obieg C.O. (ogrzewanie grzejnikowe):
t_z/t_p = 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepła = 13,4 kW

KOCIOŁ - USŁUGI: Obieg C.O. (ogrzewanie grzejnikowe):
t_z/t_p = 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepła = 48,9 kW

KOTŁY LOKALOWE: Obieg C.O. (ogrzewanie grzejnikowe):
t_z/t_p = 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepła = 58,16 kW

 <p>Inżynieria Budowlana Paweł Młynek ul. W. Łokietka 9/3, 59-700 Bolesławiec, piętro II tel./fax. +48 75 78 44 311 email: sekretariat@inzynieriabudowlana.com www.ibspzoo.com</p>		Numeracja rysunku:	IS-PW-22
		Skala rysunku:	1:100
<p>TEMAT RYSUNKU:</p>		<p>INSTALACJA C.O. - RZUT PIETRO 2</p>	
<p>NAZWA ZADANIA:</p>		<p>Przebudowa z rozbiórką budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu.</p>	
<p>ADRES: (LOKALIZACJA):</p>		<p>ul. Lubańska 14, 15, 59-730 Nowogrodzic dz. nr 420/2, 419/2, 417/4 Obręb 4, m. Nowogrodzic</p>	
<p>INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):</p>		<p>Gmina Nowogrodzic ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodzic</p>	
<p>ZEPÓŁ AUTORSKI:</p>		IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
<p>BRANŻA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT:</p>		<p>mgr inż. Jerzy Dec nr upr. 64/DOŚ/03, nr izby DOŚ/WM/0165/01 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń</p>	
<p>BRANŻA ARCHITEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY:</p>		<p>mgr inż. Anna Dec-Kisielewicz nr upr. 19/12, nr izby DOŚ/IS/0220/13 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń</p>	
<p><small>Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków pranych.</small></p>			

03.2017